

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон. факс: 8(86135)- 2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край.
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36
e.mail: ulabfeuz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край.
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1790.2У от 27.11.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Водопроводный кран

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Водоканал"

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61

Дата и время отбора пробы (образца): 26.11.2020 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.11.2020 11 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

гл. инженер Кузнецов М.А.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Водоканал"

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозаборные и водопроводные сооружения Воронежское сельское поселение МУП "Водоканал"

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 2 А

Код пробы (образца): 1790.2У

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика)

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 *Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

к протоколу № 1790.2У от 27.11.2020
Код образца (пробы): 1790.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 26.11.2020

Дата окончания испытаний: 27.11.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / по каолину	0,93 ± 0,19	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность / (Cr-Co)	10,6 ± 2,1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В.Сурнин

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппельевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1965.2.B от «27» ноября 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: МУП «Водоканал», г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61
Дата и время отбора пробы (образца): 26.11.2020 г. 10-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 26.11.2020 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Гл. инженер Кузнецов М.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МУП «Водоканал»
Воронежское сельского поселения
Объект, где проводился отбор пробы Водопроводный кран ст. Воронежская ул. Ленина 2А
(образца):
Код. пробы (образца): 1965.2.B
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1965.2B

Дата начала испытаний: 26.11.2020 г.
Дата окончания испытаний: 27.11.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	10 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лабораторией

Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)